

5.3. Порядок установки:

- Перед монтажом задвижек на трубопровод проверить:
- состояние упаковки, укладки задвижек и наличие эксплуатационной документации;
 - наличие заглушек на магистральных фланцах;
 - состояние внутренних полостей задвижек, доступных визуальному осмотру;
 - состояние крепежных соединений;
 - герметичность затвора, прокладочных соединений, сальника.

Удаление консервационных смазок следует производить чистой ветошью, смоченной растворителем (бензин, уайт-спирт и т.п.).

При монтаже для подвески и других работ следует использовать фланцы корпуса. При монтаже запрещается использовать для подвески маховик и стойку.

5.4. Возможные неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей задвижки и методы их устранения приведены в таблице 2.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ			Таблица 2
Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения	
1. Нарушение герметичности затвора. Пропуск среды.	1. Попадание инородного тела между уплотнительными поверхностями клина и корпуса. 2. Повреждение уплотнительных поверхностей.	Произвести несколько срабатываний задвижки (открыто-закрыто). Если указанное действие не дает результата, разобрать задвижку, извлечь инородное тело. Разобрать задвижку, притереть уплотнительные поверхности.	
2. Нарушена герметичность «корпус-крышка». Пропуск среды через соединение.	1. Недостаточно уплотнена прокладка, ослаблена затяжка крепежа. 2. Повреждена прокладка.	Уплотнить прокладку дополнительной затяжкой гаек равномерно, без перекосов. Замерить прокладку.	
3. Нарушена герметичность сальника. Пропуск среды через сальник.	1. Недостаточное усилие затяжки сальника. 2. Выработка сальника.	Подтянуть сальник. Произвести перенавивку сальника.	
4. Задвижка не закрывается.	Заклинивание подвижных частей.	Разобрать задвижку, устранить неисправность.	

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка 30с941нж соответствует ТУ 3700-002-66364821-2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата консервации 20 г.

Срок консервации 20 г.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантийная наработка 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК _____

(подпись, дата, фамилия)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО "ПК-НСТА"



**ЗАДВИЖКА
СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ
С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
РН 1,6 МПа (16 кгс/см²)
30с941нж
Ду 250-400**

**Паспорт, техническое описание
и инструкция по эксплуатации**

Сертификат соответствия
№ RU Д-RU.HA10.B.00325
от 18.05.2018г.

Россия
2018

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN 30с941нж
Обозначение изделия ТУ 3700-002-66364821-2012
Предприятие-изготовитель ООО "ПК-НСТА" г. Москва

Ру 16

Дата изготовления

Номер изделия

Назначение Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ					Таблица 1
Обозначение					30с941нж
Исполнение поставки					Промышленная, общего назначения
Проход условный DN,	250	300	350	400	
Давление условное PN, МПа (кгс/см ²)			1,6 (16)		
Класс герметичности затвора	Класс «A» по ГОСТ 9544-05				
Марка материала основных деталей корпуса	Сталь 25				
Температура рабочей среды °C, не более	425				
Коэффициент сопротивления, не более	0,8				
Среда рабочая	Вода, пар, жидкие нефтепродукты, газ				
Тип присоединения	Фланцевое по ГОСТ 12819-80				
Способ управления электропривод	Тип Б		Тип В		
Крутящий момент, Нм, на открывание/закрывание	180/150	210/170	210/170	480/410	
Число обор. вала для полного раб. хода	43	50	50	50	
Масса без привода, не более, кг	230	320	386	420	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Задвижка – 1шт.

Паспорт – 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

4.1. Назначение и технические данные задвижек.

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах по транспортировке воды, пара, жидких нефтепродуктов, газа.

Рабочее положение задвижек – любое.

Рабочее положение затвора – полностью «открыто» или полностью «закрыто». Использование задвижек в качестве регулирующих не допускается.

Направление подачи среды – любое (кроме маховиком вниз)

Строительная длина – по ГОСТ 3706.

Коэффициент сопротивления не более 0,8.

Задвижки обеспечивают герметичность в затворе по классу «A» ГОСТ 9544-05.

Задвижки сохраняют герметичность по отношению к внешней среде при любом положении клина.

Фланцы задвижек – по ГОСТ 12819-80 на PN 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Ответные фланцы – по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 на PN 1,6 МПа (16 кгс/см²).

Уплотнительные поверхности и присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ 12815-80, исполнение 1, ряд 2.

4.2. Состав, устройство и работа задвижек.

Задвижка состоит из следующих деталей и узлов:

- корпуса;
- узла затвора, обеспечивающего герметичное прикрытие проходного отверстия задвижки;
- крышки;
- узла сальника, обеспечивающего герметичность задвижки по отношению к внешней среде по шпинделю;
- шпинделя;
- бугельного узла;
- узла управления (электропривод).

Принцип действия задвижки:

при вращении маховика получает вращение резьбовая втулка, преобразующая вращательное движение муфты электропривода в поступательное движение шпинделя и дисков, тем самым открывая или закрывая проходное сечение корпуса.

5.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Общие указания.

Климатические условия эксплуатации и места установки – по ГОСТ 15150-69, исполнение «У1» (температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °C), категория 1 (на открытом воздухе).

К монтажу, эксплуатации и ремонту задвижек допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство задвижек, правила техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык работы с арматурой.

В случае снятия задвижки с трубопровода, разборка и сборка изделия должны производиться в специально оборудованном помещении.

В случае разборки задвижки без снятия с трубопровода, должны быть приняты меры по обеспечению чистоты рабочего места.

Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость задвижки при сборке должна быть исключена.

Комплект поставки и гарантийные обязательства предприятия-изготовителя задвижек должны быть изложены в паспорте на конкретное изделие.

При монтаже арматуры в системах необходимо руководствоваться общими техническими условиями на изготовление, приемку и монтаж систем и указаниями технических условий, разрабатываемых для каждой системы.

Рабочие среды, проходящие через задвижки, должны соответствовать стандартам и техническим условиям на них.

Задвижки обязательно открывать на полный проход.

Продолжительность службы задвижек и их исправность обеспечиваются при соблюдении требований настоящих ТО.

5.2. Указания мер безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.

Для обеспечения безопасности работы

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Снимать задвижки с трубопровода при наличии в нем рабочей среды;
- Применять ключи большие по размеру, чем требуется для крепежных деталей в каждом конкретном случае;
- Производить разборку задвижек при наличии давления рабочей среды на трубопроводе;
- Использовать задвижки на параметры, превышающие указанные в таблице 1.
- Обслуживающий персонал, производящий работы по консервации и расконсервации задвижек должен иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать требования пожарной безопасности.